PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. HAULUSSY
Jalan Dr. Kayadoe, Benteng, Nusaniwe, Ambon, Maluku 97116
Telepon (0911) 343002 Fax. (0911) 353595
Laman www.rsudhaulussymaluku.com email :rs.haulussy.ambon@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA PEMELIHARAAN MESIN GENSET

1. LATAR BELAKANG

Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy dalam pelayanan kesehatan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku untuk memprioritaskan pembangunan di bidang kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diantaranya melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan.

Sarana prasarana kesehatan yang menggunakan listrik dapat berfungsi secara optimal apabila lairan listrik tersedia. Genset merupakan peralatan yang begitu penting untuk melakukan back up listrik ketika PLN melakukan pemadaman listrik. Untuk memastikan genset dapat berfungsi secara optimal saat dibutuhkan maka perlu dilakukan perbaikan dan perawatan rutin pada genset dan panel genset. Perawatan genset da panel genset yang kontinue dapat menjamin jangka usia teknis peralatan lebih lama.

2. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan belanja pemeliharaan mesin genset ini adalah semua pihak yang berada dalam Rumah Sakit terkhusus untuk Gedung E (Gedung Bedah sentral, ICU, ICCU).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksanaaan kegiatan oleh penyedia sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar daat berfungsi optimal.
b. Agar kegiatan perbaikan dan perawatan genset berfungsi dengan baik dan usia pakai optimal

4. LINGKUP KEGIATAN :

a. Pemeriksaan kondisi awal genset sebelum dilakukan perbaikan
b. Penggantian mesin Turbo
c. Penggantian filter udara, filter solar, filter oli
d. Penggantian oli mesin, dan accu
e. Pengecekan dan pembersihan mesin generator
f. Pengecekan komponen electrical panel genset
g. Perawatan berkala mesin, generator dan panel genset

5. KEGIATAN

Kegiatan perbaikan dan pemeliharaan mesin genset di lingkungan RSUD dr. M. Haulussy dilakukan oleh Pihak ke Tiga dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan Lelang : Penyusunan HPS, penyusunan spesifikasi dan persyaratan teknis
b. Metode pelaksanaan : Pengadaan Langsung.

6. BIAYA DAN SUMBER DANA

Sumber Dana berasal dari APBD RSUD dr. M. Haulussy Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026 dengan dana sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

7. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan pengadaan pelaksanaan pekerjaan dilakukan selama 1 (satu) bulan kalender (April s/d Mei 2026)

8. METODOLOGI PEKERJAAN

a. Pengecekan awal genset dan panel
b. Penggantian sparepart mesin genset (Penggantian mesin Turbo, Penggantian filter udara, filter solar, filter oli, Penggantian oli mesin, dan accu)
c. Pengecekan dan pembersihan mesin generator
d. Perawatan berkala mesin genset dan panel
e. Dokumentasi kegiatan

9. PERSYARATAN KUALIFIKASI

a. Memiliki Nomor Izin Berusaha

b. Memiliki Nomor Pengguna Wajib Pajak Perusahaan
c. Memiliki pengalaman penyediaan jasa/pekerjaan sejenis (pemeliharaan/service genset) sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama, sering kali disyaratkan minimal 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1-3 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta
d. Memiliki teknisi ahli yang berpengalaman dalam perbaikan dan pemeliharaan mesin genset (khususnya untuk kapasitas KVA yang sesuai).

10. KELUARAN (OUT PUT)

Hasil perbaikan dan pemeliharaan genset berupa genset dapat berfungsi secara optimal dan usia teknis genset yang lebih lama. Adapun hal lain yang belum tertera akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Ambon, 17 April 2026
Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen

dr. Winny Natacia Leiwakabessy, Sp.PA,M.Kes
NIP. 197908122006042032